

# 浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年12月3日		
採水地点	浄水池		
水温	7.7℃	ホルムアルデヒド	
一般細菌	0 CFU/ml	亜鉛及びその化合物	<0.01 mg/L
大腸菌(定性)	陰性	アルミニウム及びその化合物	<0.01 mg/L
カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	鉄及びその化合物	<0.03 mg/L
水銀及びその化合物	<0.00005 mg/L	銅及びその化合物	<0.01 mg/L
セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	ナトリウム及びその化合物	9.5 mg/L
鉛及びその化合物	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/L
ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/L	塩化物イオン	13.5 mg/L
六価クロム化合物	<0.002 mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20.9 mg/L
亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	蒸発残留物	90 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン		陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20 mg/L	ジエオスミン	
フッ素及びその化合物	<0.08 mg/L	2-メチルイソボルネオール	
ホウ素及びその化合物	0.05 mg/L	非イオン界面活性剤	
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	フェノール類	
1,4-ジオキサン	<0.001 mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001 mg/L	pH 値	6.72
ジクロロメタン	<0.001 mg/L	味	異常なし
テトラクロロエチレン	<0.001 mg/L	臭 気	異常なし
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	色 度	<0.5 度
ベンゼン	<0.001 mg/L	濁 度	<0.1 度
塩 素 酸	0.08 mg/L	遊離残留塩素	0.69 mg/L
クロロ酢酸			
クロロホルム	0.003 mg/L		
ジクロロ酢酸			
ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/L		
臭 素 酸	<0.001 mg/L		
総トリハロメタン	0.005 mg/L		
トリクロロ酢酸		判定	上記水質項目については、水質基準等に適合
ブロモジクロロメタン	0.002 mg/L		
ブロモホルム	<0.001 mg/L		
検査期日	令和6年12月3日 ~ 令和6年12月12日		
検査機関	津軽広域水道企業団津軽事業部 浄水課		

# 浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年12月11日		
採水地点	浄水池		
水温	5.9℃	ホルムアルデヒド	
一般細菌	0 CFU/ml	亜鉛及びその化合物	<0.01 mg/L
大腸菌(定性)	陰性	アルミニウム及びその化合物	<0.01 mg/L
カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	鉄及びその化合物	<0.03 mg/L
水銀及びその化合物		銅及びその化合物	<0.01 mg/L
セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	ナトリウム及びその化合物	9.0 mg/L
鉛及びその化合物	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/L
ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/L	塩化物イオン	12.9 mg/L
六価クロム化合物	<0.002 mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20.4 mg/L
亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	蒸発残留物	81 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン		陰イオン界面活性剤	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23 mg/L	ジエオスミン	<0.000001 mg/L
フッ素及びその化合物	<0.08 mg/L	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.05 mg/L	非イオン界面活性剤	
四塩化炭素		フェノール類	
1,4-ジオキサン		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		pH 値	6.61
ジクロロメタン		味	異常なし
テトラクロロエチレン		臭 気	異常なし
トリクロロエチレン		色 度	<0.5 度
ベンゼン		濁 度	<0.1 度
塩 素 酸	0.06 mg/L	遊離残留塩素	0.68 mg/L
クロロ酢酸			
クロロホルム			
ジクロロ酢酸			
ジブロモクロロメタン			
臭 素 酸			
総トリハロメタン			
トリクロロ酢酸		判定	上記水質項目については、水質基準等に適合
ブロモジクロロメタン			
ブロモホルム			
検査期日	令和6年12月11日 ~ 令和6年12月13日		
検査機関	津軽広域水道企業団津軽事業部 浄水課		