令和3年度水質結果

採取日		2021/6/1	2021/6/1	2021/6/1	2021/6/3	2021/6/3	2021/6/3	2021/6/3
天候		曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温		15.9	19.7	18.7	20.1	25.7	24.4	26.2
水温		14.5	15.9	16.0	13.5	17.5	16.5	18
水道区分		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
浄水場名	基準値	月見野浄水場 （管末）	木造浄水場 （管末）	野末浄水場 （管末）	車力浄水場 （管末）	富范浄水場 （管末）	相内浄水場 （管末）	脇元浄水場 （管末）
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.36	0.48	0.58	0.76	0.20未満	0.4	0.20未満
フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.12	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
塩素酸	0.6 mg/l以下	0.15	0.28	0.18	0.33	0.23	0.27	0.17
クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.008	0.031	0.014	0.006	0.013	0.001未満	0.017
ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下	0.004	0.015	0.015	0.003未満	0.005	0.003未満	0.008
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.01	0.005	0.003	0.011	0.037	0.007	0.013
臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.002	0.001未満
総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.031	0.053	0.025	0.029	0.091	0.016	0.049
トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下	0.006	0.025	0.023	0.004	0.008	0.003未満	0.008
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.012	0.017	0.008	0.009	0.022	0.002	0.018
ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.003	0.019	0.007	0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.017	0.041	0.016	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.006	0.01	0.005未満	0.025	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.01	0.04	0.02	0.01	0.02	0.01	0.18
鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	20.9	26.5	22.8	29.2	55.3	74.1	23.1
マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200 mg/l以下	26.2	27.9	28.4	42.1	115	71.2	32.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	24.9	30.8	30.5	63.5	199	61.9	33.5
蒸発残留物	500 mg/l以下	112	132	109	161	428	247	97
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.7	1.2	1.2	0.7	1.5	0.7	0.9
PH値	5.8以上8.6以下	6.9(19℃)	6.9(20℃)	7.0(20℃)	6.9(21℃)	7.3(21℃)	7.5(21℃)	7.5(21℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.7	0.8	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満