

令和3年度 異臭味物質臨時水質検査結果

検査項目		2-メチルイソボルネオール(2-MIB)		ジェオスミン	
採水日時		原水 (ng/L)	浄水 (ng/L)	原水 (ng/L)	浄水 (ng/L)
年月日	時				
R4.3.13	8:30	<1	<1	6	6
R4.3.14	8:30	<1	<1	5	1
R4.3.15	8:30	<1	<1	5	1
R4.3.16	8:30	<1	<1	4	1
R4.3.17	8:30	<1	<1	3	1
R4.3.18	8:30	<1	<1	3	<1
R4.3.19	8:30	<1	<1	3	<1
R4.3.22	8:30	<1	<1	3	<1
R4.3.23	8:30	<1	<1	3	<1
R4.3.24	8:30	<1	<1	3	<1
R4.3.25	8:30	<1	<1	3	<1
R4.3.28	8:30	<1	<1	2	<1
R4.3.29	8:30	<1	<1	3	<1
最大		<1	<1	6	6
最小		<1	<1	<1	<1
試験回数		13	13	13	13

令和3年度は融雪の影響で水質が変化し、異臭味物質の濃度が上昇したため、臨時水質検査を実施した。